


위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2012-0068
2. 제조업체명 : (주)보광씨티
3. 대표자 : 황용연
4. 본사 주소 : (18623) 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 74
5. 공장 소재지 : (18623) 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 74
6. 제품명 : 불밸브
7. 용도 : ☐ 표층용재료 ☐ 말단급수설비
☒ 급수설비 ☐ 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.




2012년 03월 13일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m²]




본



<인증상세사항>

종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
나사식 관용테이퍼나사 (10K 0.98 Mpa)	-	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65	- 몸통, 볼, 밸브대 : 구리합금+Ni-Cr - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 오링 : NBR - 시트링 : PTFE	BK-WBV10K	냉온수
미터가는 나사 (10K 0.98 Mpa)	-	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65	- 몸통, 볼, 밸브대 : 구리합금+Ni-Cr - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 오링 : NBR - 시트링 : PTFE	BK-WSUBV10K	냉온수
나사식 관용테이퍼나사 (20K 1.96 Mpa)	-	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65	- 몸통, 볼, 밸브대 : 구리합금+Ni-Cr - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 오링 : NBR - 시트링 : PTFE	BK-WBV20K	냉온수
미터가는 나사 (20K 1.96 Mpa)	-	15, 20, 25, 32, 40, 50, 65	- 몸통, 볼, 밸브대 : 구리합금+Ni-Cr - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 오링 : NBR - 시트링 : PTFE	BK-WSUBV20K	냉온수
나사식 PB F	-	15	- 몸통, 덮개 : 구리합금 - 밸브대 : 구리합금+NBR - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 시트링 : PTFE - 그랩링 : 스테인리스 - 와셔 : POM - 오링 : NBR	BK-PBV-1	냉온수
나사식 PB M	-	15,22	- 몸통, 덮개 : 구리합금 - 밸브대 : 구리합금+NBR - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 시트링 : PTFE - 그랩링 : 스테인리스 - 와셔 : POM - 오링 : NBR	BK-PBV-2,1	냉온수
나사식 PB 양	-	15,22	- 몸통, 덮개 : 구리합금 - 밸브대 : 구리합금+NBR - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 시트링 : PTFE - 그랩링 : 스테인리스 - 와셔 : POM - 오링 : NBR	BK-PBV-3,2	냉온수
나사식 X-L M	-	15	- 몸통, 덮개, 너트, 링 : 구리합금 - 밸브대 : 구리합금+NBR - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 시트링 : PTFE	BK-MBV-2	냉온수
나사식 M	-	15	- 몸통, 덮개 : 구리합금 - 밸브대 : 구리합금+NBR - 볼 : 구리합금+경질Cr도금 - 시트링 : PTFE	BKMBV-1	냉온수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.



〈변경사항〉		
변경일	내용	확인
2025-02-21	1. 정기검사 합격 - 대상 : '23. 3. 17. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '26. 11. 19. 까지	2025년 제2차 인증심의위원회(2025. 2. 21)
2023-03-17	1. 정기검사 통과 - 대상 : '21.03.19. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '24.11.19. 까지	2023년 제3차 인증심의위원회(2023.3.17.)
2021-03-19	1. 정기검사 통과 - 대상 : '19.01.17~'19.09.19. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '22.11.19. 까지	2021년 제3차 인증심의위원회(2021.03.19.)
2019-09-19	1. 인증범위 추가(종류 및 등급) - 대상 : 나사식 PB F, 나사식 PB M, 나사식 PB 양, 나사식 X-L M, 나사식 M	2019년 제9차 인증심의위원회(2019.09.19)
2019-01-28	1. 인증범위 추가(호칭) - 호칭 : 65(A)	2019.01.28 현장평가
2019-01-17	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.01.19, '17.07.25 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '20.11.19 까지	2019년 제1차 인증심의위원회(2019.01.17)
2017-07-25	1. 인증범위 추가(종류) - 대상 : 나사식 관용테이퍼나사(20K, 1.96MPa), 미터가는 나사(20K, 1.96MPa)	2017.07.25 현장평가
2017-01-19	1. 정기검사 통과 - 대상 : '14.11.20 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '18.11.19 까지	제80차 인증심의위원회(2017.01.19)
2014-11-20	1. 정기검사 통과 - 대상 : '12.3.13 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '16.11.19 까지	제53차 인증심의위원회(2014.11.20)

〈행정처분사항〉		
행정처분일	내용	확인
행정처분사항이 없습니다.		

