


위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2012-0507
2. 제조업체명 : (주)보광씨티
3. 대표자 : 황용연
4. 본사 주소 : (18623) 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 74
5. 공장 소재지 : (18623) 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 74
6. 제품명 : 주름관 이음쇠
7. 용도 : ☐ 표층용재료 ☐ 말단급수설비
☒ 급수설비 ☐ 일반수도용자재

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.




2012년 09월 13일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m²]

본



<인증상세사항>

종류·등급	보조구분	호칭	재질	모델명	냉·온수 여부
소켓	-	15, 20, 25	- 몸통: 구리합금 - 패킹: 실리콘+NBR	BK-SFPCM, BK-SFPCF	냉온수
유니언	-	15×15, 20×20, 25×25	- 몸통: 구리합금 - 패킹: 실리콘+NBR	BK-SFPU	냉온수
티	-	15×15, 15×1/2, 20×3/4, 20×20, 25×1, 25×25	- 몸통: 구리합금 - 패킹: 실리콘+NBR	BK-SFPTCF, BK-SFP3T	냉온수
엘보	-	15×15, 15×1/2, 20×3/4, 20×20, 25×1, 25×25	- 몸통: 구리합금 - 패킹: 실리콘+NBR	BK-SPPE	냉온수

* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

<변경사항>

변경일	내용	확인
2025-02-21	1. 정기검사 합격 - 대상: '23. 3. 17. 인증사항 - 인증서 유효기간: '26. 11. 19. 까지	2025년 제2차 인증심의위원회(2025. 2. 21)
2023-03-17	1. 정기검사 통과 - 대상: '21.03.19. 인증사항 - 인증서 유효기간: '24.11.19. 까지	2023년 제3차 인증심의위원회(2023.3.17.)
2021-03-19	1. 정기검사 통과 - 대상: '19.01.17. 인증사항 - 인증서 유효기간: '22.11.19. 까지	2021년 제3차 인증심의위원회(2021.03.19.)
2019-01-17	1. 정기검사 통과 - 대상: '17.01.19 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '20.11.19 까지	2019년 제1차 인증심의위원회(2019.01.17)
2017-01-19	1. 정기검사 통과 - 대상: '14.11.20 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '18.11.19 까지	제80차 인증심의위원회(2017.01.19)
2014-11-20	1. 정기검사 통과 - 대상: '12.9.13 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '16.11.19 까지	제53차 인증심의위원회(2014.11.20)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
-------	----	----

행정처분사항이 없습니다.

